

ALIMENTATION ELECTRIQUE DU TERRAIN DE BOS REDON

L'électricité est distribuée par EDF jusqu'au compteur situé dans l'armoire accrochée au poteau béton derrière la ferme.

TABLEAU GENERAL DE LA FERME

Un tableau général se trouve dans l'escalier à proximité de la porte arrière de la ferme.

Un disjoncteur général situé à gauche de ce tableau permet de mettre hors service toute l'installation.

Sur la partie haute du tableau 3 disjoncteurs alimentent respectivement :

- Les installations de la ferme
- Le départ vers les sanitaires et le Georgio
- Le départ vers l'armoire extérieure de branchement des installations personnelles.

Sur la partie basse du tableau des disjoncteurs permettent d'alimenter les installations se trouvant dans la ferme.

ARMOIRE EXTERIEURE 1^{er} terrain

Elle est située derrière le four à pain sur un poteau métallique.

Elle permet d'alimenter 8 prises de courant pour le branchement des caravanes ainsi qu'un projecteur halogène éclairant le terrain de volley.

TABLEAU SITUE DANS LE LOCAL TECHNIQUE DES SANITAIRES.

Ce tableau, fermé par une porte métallique, est fixé au mur de séparation du local des lavabos.

Un disjoncteur général (boîte noire) situé à gauche du tableau permet de mettre hors service les installations du local sanitaire et du Georgio.

A l'intérieur de l'armoire :

- Un disjoncteur situé en bas à droite permet d'alimenter le départ vers le Georgio.
- Un disjoncteur protège le départ vers le tableau extérieur situé sur le second terrain.
- Un porte-fusible permet de mettre hors service l'éclairage extérieur nocturne.
- Des porte-fusibles et des disjoncteurs permettent d'alimenter les installations du local sanitaire.

TABLEAU SITUE DANS LE GEORGIO.

Ce tableau est situé à gauche en entrant dans le local, contre le mur.

- Un disjoncteur situé en haut et à gauche du tableau permet de mettre hors service toute les installations du Georgio.
- Des disjoncteurs, situés dans la partie haute, protègent chaque type d'installation.
- Des interrupteurs, situés dans la partie basse, permettent de mettre en service chaque type d'installation.

FONCTIONNEMENT DE L'ECLAIRAGE EXTERIEUR NOCTURNE.

Trois points d'éclairage nocturne existent sur le terrain : 2 sont situés aux angles du local sanitaire, et le troisième est placé au dessus de l'armoire extérieure situés sur le second terrain.

Pour fonctionner, le porte-fusible de l'éclairage extérieur, situé sur le tableau du local technique des sanitaires doit être enclenché.

Une horloge (boîtier vert) situé à gauche du tableau permet de déclencher automatiquement l'allumage et l'extinction de l'ensemble de l'éclairage nocturne.

Un interrupteur (boîtier blanc) situé à droite du tableau autorise l'éclairage sur le second terrain. (voyant vert : en service. Voyant rouge : hors service).

En fin de saison, basculer le porte fusible de l'éclairage extérieur pour empêcher son fonctionnement inutile.

ARMOIRE EXTERIEURE SECOND TERRAIN

Elle est située à proximité du terrain de volley du second terrain. Elle permet d'alimenter 6 prises de courant, protégées par des disjoncteurs placés à l'intérieur du boîtier. Un interrupteur placé sur la gauche du boîtier, commande l'allumage de l'éclairage nocturne.