

TRAITEMENT DES EAUX USEES A BOS REDON.

Le terrain dispose d'une fosse toutes eaux d'une capacité de 4 000 litres. Elle est située en contrebas des toilettes.

EAUX USEES DES TOILETTES

La fosse recueille directement les eaux usées des 4 toilettes. Une fois filtrées les eaux résiduelles s'évacuent par un tuyau vers un bac dégraisseur situé immédiatement en dessous de la fosse. Après passage dans ce bac dégraisseur les eaux s'évacuent via un regard situé en dessous du bac vers la zone plantée de lauriers.

EAUX USEES DES DOUCHES

Elles ont dirigées vers le bac dégraisseur situé en contrebas de la fenêtre du fond du local technique, via deux regards situés dans le local technique contre le mur des lavabos. Elles s'évacuent ensuite via un regard situé en dessous du bac dégraisseur de la fosse vers la zone plantée de lauriers.

EAUX USEES DES LAVABOS

Elles sont recueillies dans un regard situé sous le lavabo du milieu coté miroirs. Elles sont ensuite dirigées vers le bac dégraisseur situé en contrebas de la fenêtre du fond du local technique, via un regard situé dans ce local technique contre le mur des lavabos. Elles s'évacuent ensuite via un regard situé en dessous du bac dégraisseur de la fosse vers la zone plantée de lauriers.

EAUX USEES DES BACS A LAVER

Elles sont dirigées vers le bac dégraisseur situé en contrebas de la fenêtre du fond du local technique, via un regard situé dans ce local technique contre le mur des lavabos. Elles s'évacuent ensuite via un regard situé en dessous du bac dégraisseur de la fosse vers la zone plantée de lauriers.

ENTRETIEN DU BAC DEGRAISSEUR DES EAUX DE TOILETTE ET VAISSELLE

Il est nécessaire de contrôler de temps en temps l'état de ce bac dégraisseur et d'en effectuer la vidange et le nettoyage régulièrement en fonction de son état d'engorgement.



